

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0637-00510

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3897-3001-8012

Pastato adresas: Vytauto g. 42, Varėna, Varėnos r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 2870.12


Pastato statybos metai: 1972

Viso pastato šildomas plotas, m²: 2870.12

Pastato modernizavimo metai: 2022

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasė:



* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	231.58
Skačiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	157.04
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	2,67
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	58.30
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	9.60
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	29.96
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	23.98
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	15.37

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato išdavimo data: 2022-06-13

Sertifikato galiojimo terminas: 2032-06-13

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Darius Pupliauskas

Atestato
Nr. 0637

249369

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0637-00510

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3897-3001-8012

Pastato adresas: Vytauto g. 42, Varėna, Varėnos r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 2870.12

Viso pastato šildomas plotas, m²: 2870.12

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):	231.58		
Skačiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):	157.04		
Skačiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):	79.87		
Skačiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):	77.17		
Skačiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	2,67		
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:	Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	70.22	107.45	16.32
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	-	-	47.80
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):	54.02	82.03	58.30
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti:	Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	0	0	7.89
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	-	-	0.69
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):	0	0	9.60
Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:	Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	55.31	100.86	8.39
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):	-	-	24.57
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):	42.54	65.50	29.96
Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):	Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):	69.00	69.00	55.15
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):	-	-	4.80
Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):	30.00	30.00	23.98
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai):	13.50	13.50	4.05

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai:	Šildomi plotai, m ² :
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas	2870.12

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas:	Šildomi plotai, m ² :
n/d	n/d

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas:	Šildomi plotai, m ² :
n/d	n/d

Pastate (jo dalyje) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas:	Šildomi plotai, m ² :
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas	2870.12
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis (kgCO ₂ /(m ² ·metai):	15.37
Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, kartai per valandą:	1.35
Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:	www.betalt.lt; www.ena.lt

Sertifikato išdavimo data: 2022-06-13

Sertifikato galiojimo terminas: 2032-06-13

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Darius Pupliauskas

Atestato
Nr. 0637