

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	jonas.e@vsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Matuizų katilinė

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Matuizos	Kalno	g.	7	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	paulius.s@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis										Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodu ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			tūrio debitas, Nm ³ /s	
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
001		Dūmtraukis	X-6015656 Y-544088	14,8	0,72	3,6	173,7	0,91	2025 01 24 16 ¹⁰ – 16 ⁵⁰	
							168,2			
							166,5			

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	18,9	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				22,2			
				24,3			
				128,3			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	123,9			
				127,2			
				0,0			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kūrą ar atliekas (dulkės)	154,05		Gravimetrinis	
				147,29			
				168,84			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Matuizų katilinė, Kalno g. 8, Matuizos, Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X-6015656
Y-544088

aukštis, m 14,8

angos skersmuo, m 0,72

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	001	Vandens šildymo katilas Nr. 1 „Biofire-1000“. Galingumas - 1.0 MW. Kuras - kieta biomasė (smulkinta mediena). Po multiciklono.	3,6	173,7	0,91	16 ²⁰	177	Anglies monoksidas	18,9	Elektrocheminis
300				168,2		16 ³⁵			22,2	
301				166,5		16 ⁵⁰			24,3	
299				173,7		16 ²⁰	250	Azoto oksidai	128,3	
300				168,2		16 ³⁵			123,9	
301				166,5		16 ⁵⁰			127,2	
299				173,7		16 ²⁰	1753	Sieros dioksidas	0,0	
300				168,2		16 ³⁵			0,0	
301				166,5		16 ⁵⁰			0,0	
302				173,7		16 ¹⁵ -16 ²⁰	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	154,05	Gravimetris
303				168,2		16 ³⁰ -16 ³⁵			147,29	
304				166,5		16 ⁴⁵ -16 ⁵⁰			168,84	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	<u>jonas.e@vsiluma.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas **UAB „Varėnos šiluma“ Merkinės katilinė**

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Merkinė	Vilniaus	g.	54	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	<u>paulius.s@ekometrija.lt</u>

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-6003168 Y-513074	14,0	0,60	3,0	95,3 97,4 98,0	0,63	2025 01 24 13 ¹⁰ – 13 ⁵⁰

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	1867,3	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				2296,7			
				2228,7			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	147,7			
				192,0			
				220,9			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	175,24			
				188,34			
				163,01			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekių gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: 8 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Merkinės katilinė, Vilniaus g. 54, Merkinės k., Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio:

X-6003168
Y-513074

koordinatės:

aukštis, m

14,0

angos skersmuo, m

0,60

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	001	Vandens šildymo katilas Nr. 1 „Kalvis-600“. Galingumas - 0.6 MW. Kuras - kietą biomasę (medienos granulės). Po multiciklono.	3,0	95,3	0,63	13 ²⁰	177	Anglies monoksidas	1867,3	Elektrocheminis
288				97,4		13 ³⁵			2296,7	
289				98,0		13 ⁵⁰			2228,7	
287				95,3		13 ²⁰	250	Azoto oksidai	147,7	
288				97,4		13 ³⁵			192,0	
289				98,0		13 ⁵⁰			220,9	
287				95,3		13 ²⁰	1753	Sieros dioksidas	0,0	
288				97,4		13 ³⁵			0,0	
289				98,0		13 ⁵⁰			0,0	
290				95,3		13 ¹⁵ -13 ²⁰	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	175,24	Gravimetrinis
291				97,4		13 ³⁰ -13 ³⁵			188,34	
292				98,0		13 ⁴⁵ -13 ⁵⁰			163,01	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalintis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	<u>jonas.e@vsiluma.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas **UAB „Varėnos šiluma“ Naujųjų Valkininkų katilinė**

adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Naujieji Valkininkai	Pušelės	g.	14	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	<u>paulius.s@ekometrija.lt</u>

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekeitantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašas nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-6024276 Y-547158	25,0	0,60	5,3	96,9	1,11	2025 01 24 17 ⁴⁵ – 18 ²⁵
							99,0		
							99,9		

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	887,6	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				1077,8			
				1158,5			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	201,4			
				231,2			
				208,8			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kūrą ar atliekas (dulkės)	211,96			
				200,10			
				230,77			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekių gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Naujųjų Valkininkų katilinė, Pušelės g. 14, Naujieji Valkininkai, Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X-6024276

Y-547158

aukštis, m

25,0

angos skersmuo, m

0,60

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	001	Vandens šildymo katilas Nr. 3 „Kaistra-1200“. Galingumas - 1.2 MW. Kuras - kietą biomasę (smulkinta mediena). Po multiciklono.	5,3	96,9	1,11	17 ⁴⁵	177	Anglies monoksidas	887,6	Elektrocheminis
306				99,0		18 ⁰⁰			1077,8	
307				99,9		18 ¹⁵			1158,5	
305				96,9		17 ⁴⁵	250	Azoto oksidai	201,4	
306				99,0		18 ⁰⁰			231,2	
307				99,9		18 ¹⁵			208,8	
305				96,9		17 ⁴⁵	1753	Sieros dioksidas	0,0	
306				99,0		18 ⁰⁰			0,0	
307				99,9		18 ¹⁵			0,0	
308				96,9		17 ⁴⁰ -17 ⁴⁵	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	211,96	Gravimetris
309				99,0		17 ⁵⁵ -18 ⁰⁰			200,10	
310				99,9		18 ¹⁰ -18 ¹⁵			230,77	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalintis draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	jonas.e@vsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Panočių katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Panočiai	Mokyklos	g.	40	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	paulius.s@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašo nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-5998111 Y-549619	25,0	0,60	3,3	118,8	0,65	2025 01 24 9 ²⁰ – 10 ⁰⁰
							120,4		
							122,1		

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	2699,5	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				2311,6			
				2648,0			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	320,0			
				304,1			
				325,8			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	65,6			
				68,4			
				60,2			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	374,75		Gravimetrinis	
				353,47			
				343,87			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Panočių katilinė, Mokyklos g. 40, Panočių k., Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X-5998111
Y-549619

aukštis, m

25,0

angos skersmuo, m

0,60

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*					
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
269	001	Vandens šildymo katilas Nr. 2 „Kalvis-600“. Galingumas - 0.6 MW. Kuras - kieta biomasė (malkinė mediena).	3,3	118,8	0,65	9 ³⁰	177	Anglies monoksidas	2699,5	Elektrocheminis					
270				120,4		9 ⁴⁵			2311,6						
271				122,1		10 ⁰⁰			2648,0						
269				118,8		9 ³⁰			320,0						
270				120,4		9 ⁴⁵	250	Azoto oksidai	304,1						
271				122,1		10 ⁰⁰			325,8						
269				118,8		9 ³⁰			65,6						
270				120,4		9 ⁴⁵			68,4						
271				122,1		10 ⁰⁰	1753	Sieros dioksidas	60,2						
272				118,8		9 ^{25-9³⁰}			374,75						
273				120,4		9 ^{40-9⁴⁵}			353,47						
274				122,1		9 ^{55-10⁰⁰}			343,87						
Gravimetris															

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktoriaus pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	jonas.e@vsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Perlojos katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Perloja	Perliaus	g.	30	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	8 521 36730	paulius.s@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data		
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-6008541 Y-527139	30,0	0,60	4,3	86,3	0,93	2025 01 24 11 ⁵⁵ – 12 ³⁵
							88,1		
							87,1		

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr			
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8			
001		177	Anglies monoksidas (A)	951,0	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.			
				915,0						
				958,3						
				204,8						
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	232,1						
				226,4						
				10,3						
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0		Gravimetrinis				
				0,0						
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	144,09						
				160,65						
								172,63		

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Perlojos katilinė, Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio:		koordinatės:		aukštis, m	30,0	angos skersmuo, m	0,60	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
Taršos šaltinio:		koordinatės:		aukštis, m	30,0	angos skersmuo, m	0,60	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		
Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Ėminių paėmimo laikas		Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*	
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
281	001	Vandens šildymo katilas Nr. 2 „Kaistra-400“. Galingumas - 0.4 MW. Kuras - biokuras (medienos granulės).	4,3	86,3	0,93	12 ⁰⁵	177	Anglies monoksidas	951,0	Elektrocheminis		
282				88,1		12 ²⁰			915,0			
283				87,1		12 ³⁵			958,3			
281				86,3		12 ⁰⁵	250	Azoto oksidai	204,8			
282				88,1		12 ²⁰			232,1			
283				87,1		12 ³⁵			226,4			
281				86,3		12 ⁰⁵	1753	Sieros dioksidas	10,3			
282				88,1		12 ²⁰			0,0			
283				87,1		12 ³⁵			0,0			
284				86,3		12 ⁰⁰ -12 ⁰⁵	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	144,09	Gravimetris		
285				88,1		12 ¹⁵ -12 ²⁰			160,65			
286				87,1		12 ³⁰ -12 ³⁵			172,63			

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	jonas.e@vsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Senosios Varėnos katilinė

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Senoji Varėna	A. Ryliškio	g.	14	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	paulius.s@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašo nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m		srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-6012775 Y-536045	12,0	0,45		4,1	100,0	0,48	2025 01 24 10 ⁴⁰ – 11 ²⁰
								102,4		
								99,9		

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	3672,6	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				3433,3			
				3763,4			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	563,3			
				532,9			
				565,4			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	366,72			
				375,10			
349,00							

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekių gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas: **UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna**

Objektas, adresas: **UAB „Varėnos šiluma“ Senosios Varėnos katilinė, A. Ryliskio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r.**

Ėminių paėmimo/matavimo data: **2025 m. sausio mėn. 24 d.**

Taršos šaltinio:		koordinatės:		X-6012775 Y-536045		aukštis, m		12,0		angos skersmuo, m		0,45			
Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				tūrio debitas, Nm ³ /s	0,48	Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo*	
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	kodas	pavadinimas				mg/Nm ³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			
275	001	Vandens šildymo katilas Nr. 2 „Pasqualicchio CSL 500“. Galingumas - 0.6 MW. Kuras - kietą biomasę (medienos granulės).	4,1	100,0	0,48	10 ⁵⁰	177	Anglies monoksidas	3672,6	Elektrocheminis					
276				102,4		11 ⁰⁵			3433,3						
277				99,9		11 ²⁰			3763,4						
275				100,0		10 ⁵⁰	250	Azoto oksidai	563,3						
276				102,4		11 ⁰⁵			532,9						
277				99,9		11 ²⁰			565,4						
275				100,0		1753	Sieros dioksidas	0,0							
276				102,4				11 ⁰⁵	0,0						
277				99,9				11 ²⁰	0,0						
278	280			100,0	10 ⁴⁵ -10 ⁵⁰	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	366,72	Gravimetris						
279				102,4	11 ⁰⁰ -11 ⁰⁵			375,10							
280				99,9	11 ¹⁵ -11 ²⁰			349,00							

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos oro teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	<u>jonas.e@vsiluma.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas **UAB „Varėnos šiluma“ Užuperkasio katilinė**

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Užuperkasis	Mokyklos	g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	<u>paulius.s@ekometrija.lt</u>

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-6024986 Y-555459	25,0	0,50	3,1	108,5	0,44	2025 01 24 18 ⁴⁵ – 19 ²⁵
							110,1		
							111,1		

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	3690,2	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				3887,8			
				3316,1			
				389,3			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	479,4			
				424,4			
				15,2			
				35,0			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	35,5			
				358,02			
				377,84			
				374,39			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Užuperkasio katilinė, Mokyklos g. 2, Užuperkasio k., Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio:

X-6024986
Y-555459

aukštis, m

25,0

angos skersmuo, m

0,50

koordinatės:

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	001	Vandens šildymo katilas Nr. 1 „Kalvis-320“ Galingumas - 0.32 MW. Kuras - kietą biomasę (malkinė mediena).	3,1	108,5	0,44	18 ⁵⁵	177	Anglies monoksidas	3690,2	Elektrocheminis
312				110,1		19 ¹⁰			3887,8	
313				111,1		19 ²⁵			3316,1	
311				108,5		18 ⁵⁵	250	Azoto oksidai	389,3	
312				110,1		19 ¹⁰			479,4	
313				111,1		19 ²⁵			424,4	
311				108,5		18 ⁵⁵	1753	Sieros dioksidas	15,2	
312				110,1		19 ¹⁰			35,0	
313				111,1		19 ²⁵			35,5	
314				108,5		18 ⁵⁵ -19 ⁰⁰	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	358,02	Gravimetrinis
315				110,1		19 ⁰⁵ -19 ¹⁰			377,84	
316				111,1		19 ²⁰ -19 ²⁵			374,39	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	<u>jonas.e@vsiluma.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Varėnos katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	<u>paulius.s@ekometrija.lt</u>

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002		Dūmtraukis	X-6009357 Y-537983	23,5	0,955	10,4	46,1 45,4 45,2	7,19	2025 01 24 8 ¹⁵ – 8 ⁴⁵

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
002		177	Anglies monoksidas (A)	85,3	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				93,2			
				80,3			
				462,4			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	457,6			
				470,9			
				0,0			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	22,76			
				25,44			
26,04							

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Varėnos katilinė, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X-6009357
Y-537983

aukštis, m

23,5

angos skersmuo, m

0,955

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
263	002	VŠK Nr. 5, VŠK Nr. 7, GK Nr. 6. Kuras - kietą biomasę. Po kondensacinio ekonomizerio.	10,4	46,1	7,19	8 ¹⁵	177	Anglies monoksidas	85,3
264				45,4		8 ³⁰			93,2
265				45,2		8 ⁴⁵			80,3
263				46,1		8 ¹⁵	250	Azoto oksidai	462,4
264				45,4		8 ³⁰			457,6
265				45,2		8 ⁴⁵			470,9
263				46,1		8 ¹⁵	1753	Sieros dioksidas	0,0
264				45,4		8 ³⁰			0,0
265				45,2		8 ⁴⁵			0,0
266				46,1		8 ^{10-8¹⁵}	6493	Dulkės (kietosios dalelės)	22,76
267				45,4		8 ^{25-8³⁰}			25,44
268				45,2		8 ^{40-8⁴⁵}			26,04

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Varėnos šiluma“	184827583
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Varėna	J. Basanavičiaus	g.	56	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 687 58817	-	jonas.e@vsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas UAB „Varėnos šiluma“ Vilkautinio katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Varėnos r.	Vilkautinis	Mokyklos	g.	3	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 521 36730	-	paulius.s@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašo nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Dūmtraukis	X-5997211 Y-502024	24,0	0,50	3,4	150,1 147,7 147,1	0,44	2025 01 24 14 ²⁵ – 15 ⁰⁵

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	2071,0	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				2439,7			
				2242,2			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	258,0			
				268,8			
				271,0			
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0			
				0,0			
				12,7			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	385,02			
				382,15			
				344,24			

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Užsakovas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210, Varėna

Objektas, adresas:

UAB „Varėnos šiluma“ Vilkautinio katilinė, Mokyklos g. 3, Vilkautinio k., Varėnos r.

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. sausio mėn. 24 d.

Taršos šaltinio: X-5997211		koordinatės: Y-502024		aukštis, m		24,0		angos skersmuo, m		0,50		
Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje					Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo*
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas	pavadinimas		mg/Nm ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
293	001	Vandens šildymo katilas Nr. 2 „Kalvis-500“. Galingumas - 0.5 MW. Kuras - kieta biomasė (malkinė mediena).	3,4	150,1	0,44	14 ³⁵	250	Azoto oksidai	2071,0	Elektrocheminis		
294				147,7		14 ⁵⁰			2439,7			
295				147,1		15 ⁰⁵			2242,2			
293				150,1		14 ³⁵			258,0			
294				147,7		14 ⁵⁰			268,8			
295				147,1		15 ⁰⁵			271,0			
293				150,1		14 ³⁵			0,0			
294				147,7		14 ⁵⁰			0,0			
295				147,1		15 ⁰⁵			0,0			
296				150,1		14 ³⁰ -14 ³⁵			385,02			
297	147,7	14 ⁴⁵ -14 ⁵⁰	382,15									
298	147,1	15 ⁰⁰ -15 ⁰⁵	344,24									

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos orą teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas P. Šakalys

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktorius pavaduotojas L. Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.